



《換気・排煙LVSチェック》
A: 床面積、V: 換気、S: 排煙

居間				
	A	必要面積	有効面積	判定
		38.08		
V	A/20	1.90	機械換気	OK
S	A/50	0.76	告示②	OK

ダイニング・キッチン				
	A	必要面積	有効面積	判定
		52.03		
V	A/20	2.60	機械換気	OK
S	A/50	1.04	告示②	OK

パントリー				
	A	必要面積	有効面積	判定
		4.20		
S	A/50	0.08	告示①	OK

通路				
	A	必要面積	有効面積	判定
		1.80		
S	A/50	0.04	告示①	OK

WC				
	A	必要面積	有効面積	判定
		2.52		
S	A/50	0.05	告示①	OK

オイルキッチン				
	A	必要面積	有効面積	判定
		5.16		
S	A/50	0.10	告示①	OK

喫煙室				
	A	必要面積	有効面積	判定
		7.80		
S	A/50	0.16	告示①	OK

子供室				
	A	必要面積	有効面積	判定
		9.80		
V	A/20	0.49	機械換気	OK
S	A/50	0.20	告示②	OK

※告示①: 1436号四-ニ-(2)
※告示②: 1436号四-ニ-(4)

《居室面積の合計》			
居間	38.08	㎡	
ダイニングキッチン	52.03	㎡	
子供室	9.80	㎡	
	99.91	㎡	

3階平面図 S=1:100

凡例

- 防火区画
- 防火上主要な間仕切 (1時間): 吉野石膏 吉野耐火システム
- 防火上主要な間仕切 (1時間): CB t150
- 鉄筋コンクリート
- ALC版 t100
- 軽量鉄骨壁 (LGS-90, 65)
- 非常用進入口に代わる開口部

喫煙室は非居室とする
・喫煙室は、宿泊者10人(子供2人含)の内喫煙者が喫煙時に退室する為、室として継続的に使用しない。

ストーブ密閉型、煙突 ※可燃物からの離れ300mm以上
メガネ石、ストーブ側面、背面はレンガ積壁

2018/09/13

PLAN TITLE	P 6 新築工事	PLAN NO		DRAWING NO	
DRAWING TITLE	3階キープラン・法チェック図	SCALE	A2 S = 1 : 100		A-15
		DRAWN BY		CHECKED BY	

林 設 計 室
ARCHITECTURAL GROUP GENERALIZE DESIGN OFFICE CO., LTD

1級建築士事務所登録(石) 第4546号 1級建築士登録 第232057号 林 英樹